



Inden kloakarbejdet opstartes indhentes oplysninger om evt. eksisterende rør, ledninger, kabler m.m. på grunden hos de stedlige myndigheder.

Ubenævnte stikledninger til skelbrønde udføres i ø160 med 20%.
Opføringsrør for skelbrønd afsluttes 0,3m over fremtidig terræn.
Skelbrønd for regnvand udføres som ø315mm brønd med 30cm sandfang, uden vandlås.
Skelbrønd for spildevand udføres som ø425mm brønd.

Central sandfangsbrønd for vejvand, inden tilslutning til BlueKoldings regnvandsledning, etableres med vandlås.

Placering af elskab ved pumpebrønd koordineres med tilsynet/BH.

Vejdræn etableres med fald som vejens længdefald, dog min 3‰.

Tegninger over eksisterende tekniske anlæg er jf. graveforespørgsel LER nr. 2938356 indhentet i August 2024

Tegningen er vejledende og der henvises til forsyningsselskaberne for påvisning af nøjagtig placering.

Rør- og brønddimensioner er i mm.
Koter er i meter iht DVR90, koordinater er UTM32_EUREF89



Projekteret:	Eksisterende ledninger:
BlueKolding A/S	
000002R DK: 14.50 BK: 11.89 d: 2.00	
000002R DK: 14.50 BK: 11.89 d: 2.00	
Brøndnr.	Spildevandsledning
Dækselkote	Regnvandsledning
Bundkote	Drænledning
Dybde	Annullering af eksisterende ledninger
	Annullering af eksisterende rendestensbrønde

Afbrudte eller ukendte dræn- eller kloakledninger skal straks anmeldes til bygherrens tilsyn. Opgraves ikke anviste kloakledninger skal dette straks anmeldes bygherrens tilsyn.

Efter endt terrænregulering og belægningsarbejde tilpasses dæksler og riste til endelige terræn- og belægningskoter.

000002R	Brøndnr.
DK: 45.47	Dækselkote
VS: 44.60	Vandspejlskote

— — — Vejbrønd med 70L sandfang uden vandlås, tilsluttet topslidset vejdræn.

— — —○ Ny regnvandsledning m. SF brønd

— Faunapassage

Nyt matningskeiser

Matr. Nr.: _____

----- Entreprisegrænse

4	Opdateret system ved bassin	1C4E	A187	A187	23.04.2025
2:	Rettelse vist med rev. sky	SUES	A187	A187	29.01.2025
1:	Opdateret situationsplan.	SUES	A187	A187	10.01.2025
Revision/Tekst		Udarb./Tegn.	Kontrolleret	Godkendt	Dato

Udarb./Tegn	Kontrolleret	Godkendt	
SAKN	PKER	TCHO	
Sag nr.	Mål	Dato	Side
41013527	-	06.12.2024	

	ANU2408 Byggemodning Lunderskov		
		Tegn. nr.	
BlueKolding Spildevand A/S			
Bassin	3.02.112	4	