

Tilladelse

Kolding Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning til Dollerup Eng sø. Meddelelsen gives jf. Miljøbeskyttelseslovens¹ § 28 og Spildevandsbekendtgørelsens² kapitel 6. Tilladelsen til medbenyttelse meddeles jf. vandløbslovens § 63³.

Tilladelsen gives på nedenstående vilkår.

Vilkår

Generelt

1. Anlægget (bassin og udløbsledning) skal etableres i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet, BAT samt relevante gældende regler og vejledninger.
2. Tilladelsen er betinget af, at ansøger indhenter andre nødvendige tilladelser.

Etableringsfase

3. Bassinerne skal projekteres og etableres ud fra følgende parametre:
 - a. Gentagelsesperiode, $T = 5$
 - b. Sikkerhedsfaktor: 1,3
 - c. Hydraulisk reduktionsfaktor: 0,8
 - d. Reduceret areal på 1,66 ha for oplandet.
 - e. Permanent vådvolumen på mindst 250 m³ pr reduceret ha. Bassinet etableres med et permanent vådvolumen på 414 m³.
 - f. Der må maksimalt udledes 5 l/s/ha fra det ny regnvandsbassin til Dollerup Eng sø
 - g. Skråningsanlæg på 1:5 indvendigt og udvendigt, og bassinet skal udformes i harmoni med det omgivende landskab, med runde og bugtede bredder, der skråner svagt.
 - h. Der skal etableres spjæld på udløbsbygværk
 - i. Bassinet skal etableres med dykket ind- og udløb
 - j. Bassinet skal etableres uden membran

Driftsfase

4. BlueKolding er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af regnvandssystemet på matriklen.
5. Regnvandsbassinet, ledninger og brønde skal tilses regelmæssigt, mindst en gang årligt.
6. Der skal foretages oprensning af sandfang så ofte, at de aldrig er mere end 2/3 fulde.
7. Bassinet skal som udgangspunkt oprenses i perioden 1. oktober til 1. marts.
8. Bassinet skal oprenses hvert 5. til 10. år.
9. Der må ikke anvendes pesticider eller andre bekæmpelsesmidler, som kan forurene jord, grundvand eller vandmiljø, på overflader der er forbundet til regnvandsledninger eller ved regnvandsbassinet.
10. Ændring af drifts- og/eller afledningsforholdene, som medfører væsentlige ændringer i mængden eller sammensætningen af regn- og overfladevand, skal forud for gennemførelsen oplyses til Kolding Kommunes spildevandsmyndighed til vurdering af, om udledningstilladelsen vil kunne overholdes.

¹ LBKG 2024-10-11 nr 1093 Miljøbeskyttelsesloven.

² BKG 2024-05-27 nr 532 Spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

³ LBKG 2019-11-25 nr 1217 Vandløbsloven.

Hvis anlæggene ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat, kan spildevandsmyndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget. Spildevandsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i tilladelsen, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkeligt eller uhensigtsmæssige.

Plangrundlag

Byggemodningsområdet er i dag ikke kloakeret, men skal jf. Kolding Kommunes spildevandsplan, Blå Plan, separatkloakeres.

Berørte matrikler

Udløbsledning går til rørlagt vandløb beliggende på matrikelnummer 6i, Nagbøl by, Skanderup, herefter bliver ledningen til BlueKoldings regnvandsledning, som har endeligt udløb til Dollerup Engso.

Regnvandsledningen er allerede eksisterende.



Figur 2. Billedet til venstre: Det rørlagte vandløb markeret gult på matr. 6i, resten af den lyseblå ledning på matriklen er BlueKoldings regnvandsledning. Billedet til højre: Udsnit af kort 15 (Lunderskov) i spildevandsplanen 2012-2019, de blå ledninger på kortet er regnvandsledninger tilhørende BlueKolding.

En medbenyttelse af det rørlagte vandløb kræver en tilladelse efter vandløbslovens bestemmelser, og ejeren har givet en skriftlig accept til medbenyttelse af det rørlagte vandløb. Skulle der opstå et ønske eller behov for en regulering af det rørlagte vandløb (efter vandløbslovens bestemmelser), vil alle medbenytttere af det rørlagte vandløb kunne blive involveret i en økonomisk fordeling af udgifterne ud fra den aktuelle nytte og gavn af vandløbet.

Kommunens vurdering

Kolding Kommune vurderer, at etablering af bassin og udledning til Dollerup Eng sø kan foretages forsvarligt og uden at påvirke omgivelserne mærkbart og negativt. Anlægget etableres efter BAT samt gældende regler og vejledninger.

Byggemodningsområdet er i dag primært en mark og ukloakeret, men i forbindelse med separatkloakeringen vil de nye ejendomme blive koblet til det nye system.

Medbenyttelse

Vandet fra regnvandsbassinet udledes til rørlagt vandløb, som er en ø315 mm pl ledning med et fald på 14,5 ‰, det giver ledningen en kapacitet på ca. 147 l/s. BlueKolding har målt det eksisterende topografiske opland til det rørlagte vandløb til 10 ha, med en 1 l/s/ha giver det en tilførsel på 10 l/s for det eksisterende opland. Det vurderes derfor at der er plads i det rørlagte vandløb til udledningen på 8,29 l/s fra regnvandsbassinet.

Jordforurening

Der er ikke kortlagt jordforurening inden for lokalplanens og projektets område.

Grundvand og vandforsyning

Bassinets placering ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Beskyttet natur

Vest for bassinet er en §3 beskyttet eng, afstanden mellem bassinet §3 engen er ca. 75 m, pga. denne afstand vurderes bassinet ikke at kunne påvirke engen.

Recipienten er den §3 beskyttede sø Dollerup Eng sø, og rundt om søen er der §3 beskyttet mose.

Overfladevandet fra det nye boligområde renses gennem opholdstid i bassinet, og forsinkes til naturlig afstrømning, så udledningen ikke vil påvirke Dollerup Eng sø.

Særlige arter, internationale beskyttelsesområder og fredede områder

Bilag IV-arter

Odder er registreret nord og nordvest for ansøgningsområdet. Arten vurderes ikke at blive påvirket væsentligt af projektet.

Natura2000-områder

Det nærmeste Natura2000-område er Svanemosen, som ligger ca. 7 km fra projektområdet. Projektet vurderes ikke at påvirke området.

Derudover er der ikke konstateret særlige arter, internationale beskyttelsesområder eller fredede områder inden for byggemodningsområdet.

Kulturmiljøer, bygge- og beskyttelseslinjer

Der er et beskyttet dige ca. 25 m fra regnvandsbassinet, etablering af bassinet vurderes ikke at påvirke det beskyttede dige.

Klagevejledning

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på <http://naevneneshus.dk>.

Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med Mit-id. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 5600.

Hvad er klagefristen? Afgørelsen er meddelt den **27. juni 2025**. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest **25. juli 2025**.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen.

Kopi af tilladelsen sendes til:

Miljøstyrelsen mst@mst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, lokal afd. dn@dn.dk, dn@kolding.dk

Dansk Sportsfiskerforening, post@sportsfiskerforbundet.dk

Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk

Ejer af matrikel nr. 6i, Nagbøl by, Skanderup.

Bilag

Ansøgning om udledningstilladelse

Opdateret bassin tegning (3.02.112 – Bassin)

—

Venlig hilsen

Anne Kathrine Kristiansen Grarup

Miljømedarbejder