

Selmer Byg A/S
Att.: Kenn Sterndorff
Horsensvej 72A, 2. sal
7100 Vejle


24. marts 2025 - Sagsnr. 25/6941 - Løbenr. 51147/25

Tilladelse til midlertidig tilslutning af overfladevand

Selmer Byg A/S (herefter Selmer Byg) har i forbindelse med byggemodning af matrikel 7r, Viuf By, Viuf ejerlav søgt om tilladelse til at tilslutte sig BlueKoldings offentlige regnvandsledninger i den østlige side af matriklen.

Matrikel 7r er netop optaget i Kolding Kommunes spildevandsplan som separatkloakeret område og vil derfor i fremtiden have ret til at tilslutte overfladevand til BlueKoldings regnvandssystem.

Kolding Kommune kan dog for nuværende ikke meddele Selmer Byg en permanent tilslutningstilladelse for det fulde areal jf. spildevandsplanen, da der endnu ikke er kapacitet nedstrøms til at håndtere al regnvandet. Selmer Byg har derfor søgt om en midlertidig tilladelse.



Figur 1: Matrikel 7r er angivet med gul og BlueKoldings ledninger med blå og røde linjer.

Tilladelse

Kolding Kommune meddeler hermed Selmer Byg tilladelse til at tilslutte overfladevand til BlueKoldings regnvandssystem i henhold til miljøbeskyttelseslovens¹ § 28, stk. 3.

Vilkår

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår.

1. Tilslutningen skal foretages til en stikledning angivet af og efter aftale med BlueKolding.
2. Der må maksimalt ledes 39 l/s fra matrikel 7r til det offentlige system.
3. Der skal etableres sandfang inden tilslutning til BlueKoldings system.
4. Tagvandet/overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligvis forekommer i regnvand fra tagarealer og/eller befæstede arealer.
5. Tilladelsen gælder til og med den 1. april 2026. Hvis bygherre ønsker forlængelse, skal der søges herom.

Kommunens vurdering

Til bestemmelse af den tilladelige midlertidige tilslutning af overfladevand til BlueKoldings system, har kommunen vurderet på eksisterende og fremtidige forhold.

Det eksisterende bassin RB-06-18 er dimensioneret ved hjælp af SVKs Regnrækkeværktøj, og til vurdering af de fremtidige forhold tages der udgangspunkt i samme dimensioneringsgrundlag med to ændringer:

- Den hydrologiske reduktionsfaktor reduceres fra 0,9 til 0,8
- Det befæstede areal ændres fra 2,7 ha til 3,05 ha. Stigningen svarer til 20 % befæstelse af matrikel 7r ($1,77 \text{ ha} \times 20 \% = 0,35 \text{ ha}$)

Tabel 1 angiver dimensioneringsparametre for den eksisterende hhv. fremtidige situation.

Input	Eksisterende	Fremtidige
Årsmiddelnedbør	828 mm	828 mm
Gentagelsesperiode	T = 10 år	T = 9,8 år
Operationel faktor	1,0	1,0
Befæstet areal	2,7 ha	3,05 ha
Hydrologisk reduktionsfaktor	0,9	0,8
Volumen af bassin	840 m ³	840 m ³

Tabel 1: Input og output i SVKs Regionale Regnrækkeværktøj ifm. dimensionering af bassin RB-06-18.

Hydraulisk kapacitet i det offentlige system

Der meddeles tilladelse til afledning af 39 l/s ($0,35 \text{ ha} \times 110 \text{ l/s/ha}$). BlueKolding har været inddraget i vurderingen af den hydrauliske kapacitet i det offentlige system og tilkendegivet, at det eksisterende ledningssystem kan håndtere en mertilførsel af overfladevand på 39 l/s under de nuværende forhold.

¹ Lovbekendtgørelse 2024-10-11 nr. 1093 Miljøbeskyttelsesloven.

Klagevejledning

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på <http://naevneneshus.dk>.

Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 5600.

Hvad er klagefristen? Afgørelsen er meddelt den **24. marts 2025**. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige den **21. april 2025**.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen.

—

Venlig hilsen

Per Bruun
Ingeniør

Kopi til BlueKolding, att.: Michal Gammelager Kristensen (migk@bluekolding.dk)