

Indhold

ANSØGNING	3
TILLADELSE	3
VILKÅR	3
TILSYN	4
AFGØRELSE VEDR. VVM	4
SAGSFREMSTILLING	5
KOMMUNES SAMLEDE VURDERING	8
BILAG 1 – KLAGEVEJLEDNING VEDR. VANDINDVINDINGSTILLADELSE OG MILJØVURDERING (VVM)	10
BILAG 2 - VVM SCREENING	11

ANSØGNING

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om indvinding af grundvand til dyrehold fra en eksisterende boring på matrikel nr. 21 a, Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup, beliggende på adressen Gl. Ålbovej 22, 6092 Sønder Stenderup.

Der er ansøgt om tilladelse til indvinding af 350 m³ grundvand pr. år, og det er oplyst at der vil muligvis komme flere heste på ejendommen end de nuværende antal. Det er ligeledes oplyst, at indvindingspumpen har en maksimal timekapacitet på 14 m³ i timen.

TILLADELSE

Der meddeles hermed tilladelse til indvinding af grundvand efter § 20 og 21 i Vandforsyningsloven¹.

Tilladelsen gælder i 10 år - det vil sige **indtil 1. august 2035**.

Hvis der ønskes indvinding efter denne dato, skal der inden udløb af perioden ansøges om fornyelse af indvindingstilladelsen.

VILKÅR

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Generelle vilkår

1. Formålet med indvindingen er drikkevandvand til heste og lignende (vask og rengøring af heste, udstyr og stald) på ejendommene Gl. Ålbovej 22, 6092 Sdr. Stenderup.
2. Der må indvindes op til 500 m³/år fra boring DGU nr.: 134.1488.
3. Der må oppumpes maksimalt 14 m³/time fra boringen.
4. Boringen skal leve op til gældende bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land².
5. Boringen skal sikres mod påkørsel og være hævet mindst 30 cm over omgivende terræn.
6. Tørbrønden skal have tætsiddende dæksel og støbt og tæt bund samt sider.
7. Topdæksel over fore-rør skal være fastgjort og sidde tæt.
8. Anlægget skal være forsynet med en vandmåler til registrering af den totale årlige oppumpede vandmængde fra boringen.

¹ LBK nr. 1149 af 28/10/2024 om vandforsyning m.v.

² Bek nr. 1260 af 28/10/2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

9. Vandforsyning fra boringen til dyreholdet skal holdes adskilt fra drikkevandsforsyning af ejendommen fra Bjert Stenderup Vandværk.
10. Boringen skal forsynes med et vejrbestandigt skilt eller lignende med boringens DGU nr.
11. I henhold til § 24 i Miljøbeskyttelsesloven³ skal der udlægges et beskyttelsesbælte med en radius på min. 5 m med centrum i boringerne. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller opbevares sprøjtemidler. Andre stoffer, der kan forurene grundvandet skal ligeledes holdes uden for fredningsbæltet. Beskyttelsesbæltet skal, hvor det er muligt, være indhegnet eller afgrænset med bevoksning el.lign. Der må således ikke parkeres biler eller oplagres nogen former for tanke med et indhold, der kan skade grundvandet i tilfælde af lækage.
12. Når boringen ikke anvendes længere, skal den sløjfes efter retningslinjerne i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land⁴. Sløjfningen skal indberettes til GEUS og meddeles til Kolding Kommune.
13. Den oppumpede vandmængde skal registreres og indberettes hvert år til Kolding Kommune. Indberetningen skal ske senest den 1. februar efterfølgende år.
14. Den maksimale pumpekapacitet skal ved henvendelse fra Kolding Kommune kunne dokumenteres. Ved udskiftning af pumpe, skal der indsendes specifikationspapirer så pumpeydelsen kan dokumenteres.

SÆRLIGE BESTEMMELSER EFTER VANDFORSYNINGSLOVEN

Det kræver godkendelse af Kolding Kommune, hvis der foretages ændringer på anlægget.

Overtrædelse af de stillede vilkår kan jf. § 84 i Vandforsyningsloven straffes med bøde.

Tilladelsen kan jf. § 34 i Vandforsyningsloven tilbagekaldes uden erstatning, hvis vilkårene ikke overholdes.

TILSYN

Kolding Kommunen fører tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes.

AFGØRELSE VEDR. VVM

Kolding Kommune har, jf. § 21 i miljøvurderingsloven⁵, truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Den ansøgte indvinding af grundvand er således *ikke* omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM-pligt).

³ LBK nr. 1093 af 11/10/2024 om miljøbeskyttelse.

⁴ Bek nr. 1260 af 28/10/2013 om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.

⁵ LBK nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Afgørelsen er truffet på baggrund af miljøscreeningen, der er foretaget jf. sagsfremstillingen og VVM-screeningsskemaet, der er vedlagt som bilag.

HABITATVURDERING

Tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand er omfattet af §§ 7 og 8 i habitatbekendtgørelsen⁶. Der skal derfor foretages en vurdering af om indvinding af grundvand i sig selv, eller i forbindelse med andre vandindvindinger, kan påvirke et Natura-2000 område eller bilag IV-arter væsentligt.

Kolding Kommune vurderer på baggrund af miljøscreeningen, der er foretaget jf. sagsfremstillingen, at det ansøgte, ikke påvirker et Natura-2000 område eller bilag IV-arter væsentligt.

OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEFRIST

Kolding Kommunes afgørelse efter §§ 20 og 21 i vandforsyningsloven og § 21 i miljøvurderingsloven vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.kolding.dk i uge 30. Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. klagevejledning (bilag 1).

SAGSFREMSTILLING

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand fra en eksisterende boring til erhvervsmæssigt dyrehold; drikkevand til heste, og rengøring m.v. i forbindelse med dyreholdet.

Vandindvindingsanlægget ligger på matrikel nr. 21 a, Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup og har tidligere forsynet ejendommen med drikkevand. Ejendommen er nu tilsluttet Bjert Stenderup Vandværk men har fortsat et dyrehold af heste som ønskes forsynet med drikkevand m.v. fra den eksisterende boring.

Der er ansøgt om tilladelse til indvinding af maksimalt 350 m³ grundvand pr. år fra boringen. Det er dog også oplyst at der kan komme flere heste på ejendommen. Kolding kommune meddeler derfor en indvindingstilladelse på 500 m³/år.

Det årlige vandforsyningsbehov er skønnet, da det eksisterende anlæg har tidligere været registreret som husholdningsanlæg og den oppumpede vandmængde til dyreholdet ikke tidligere er indberettet til Kolding Kommune.

Boringens maksimale timekapacitet er oplyst til 14 m³ pr. timer, hvilken er rigeligt ift. formålet med indvinding. Der vil reelt være tale om en mindre timeforbrug som vil samtidig sikre en mindre sænkningstragt i grundvandet med indtrængen af mulige forureningsstoffer fra overfladen.

Det vurderes at en indvindingstilladelse på 500 m³ grundvand pr. år vil være tilstrækkelig med til at dække dyreholdets vandbehov.

⁶ Bekendtgørelse nr. 2091 af 12/11/2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Indvindingens placering (områdeafgrænsning)

Indvindingsboringen er placeret:

- Uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
- Uden for indsatsområde med hensyn til nitrat (ION)
- Inden for nitratfølsomt indvindingsområde (NFI)
- Uden for et alment vandværks indvindingsopland


Geologiske og hydrogeologiske forhold i området

Ud fra data fra borer i området og den geologisk / grundvandskortlægning for området kan følgende forhold tolkes.

Grundvandsmagasinet, hvor den aktuelle boring indvinder fra, vurderes til at ikke være sårbar ift. Nitrat og andre nedsivende forureningsstoffer. Boring DGU nr. 134.1488 indvinder fra et magasin bestående af kvartært smeltevandssand, der har ved boringen en mægtighed på ca. 20 meter. Der er mere end 30 meter moræneler over indvindingsmagasinet ved borestedet.

Andre indvindingsboringer i området indvinder fra hhv. samme magasin samt et mere terrænnært grundvandsmagasin.

Der er ingen stor vandindvinding i området, og områdets vandindvindingsanlæg forsyner husholdninger og mindre erhverv.



Figur 2 - vest-øst gående geologisk profil med signaturer efter grundvandsmodellen FOHM Jylland 2023. Øverst er der vist et kort med borerne og markering af tværsnittet. Indvindingsboring DGU nr. 134.1488 er vist i midten af den geologiske profil. Boring DGU nr. 134.1488 indvinder fra Kvartært sand KS3 (orange).

Indvindingens påvirkning af grundvandsressourcen

- Vandindvindingsboringer er beliggende i hovedvandopland 1.11. Lillebælt/Jylland.
- Der indvindes fra et dybt grundvandsmagasin med stor udbredelse, DK111_dkmj_1088_ks.
- Grundvandsforekomsten er i Vandområdeplanerne 2021-2027 vurderet til at have god kvantitativ tilstand men en ringe kemisk tilstand pga. fund af pesticider inden for forekomsten.

Det vurderes at indvindingen ikke vil påvirke den kvantitative eller kemiske tilstand af grundvandsressourcen negativt eller forhindre målopfyldelsen for grundvandsressourcen.

Indvindingens påvirkning af andre indvindinger i området

- Afstand til nærmeste vandværksboring er ca. 7 km i sydvestlig retning
- Afstand til nærmeste husholdningsboring er 185 m i sydvestlig retning
- Der er ingen markvandingsboring inde for en afstand af 10 km

Pga. den relativt store afstand til andre indvindinger i området, det geologiske og hydrologiske forhold i området, samt den lille indvindingsmængde – vurderes det, at vandindvinding fra boring DGU nr. 134.1488 har en meget begrænset / ikke mærkbar påvirkning af andre vandindvindingsboringer i området.

Indvindingens påvirkning af omgivelserne

- Boringen er placeret ca. 800 m fra nærmeste beskyttede vandløb ved kysten.
- Boringen er placeret ca. 380 m fra den nærmeste beskyttede naturtype - en strandeng mod nordøst og ca. 550 m fra en sø mod øst.
- Der er ikke registreret særlige arter / Bilag IV arter inden for en radius af 300 m fra boringen.
- Boringen ligger inden for et fredede område (Stenderup Hage)
- Der er ca. 800 m fra nærmeste internationale beskyttelsesområder (Natura 2000) – Fuglebeskyttelsesområdet Lillebælt
- Der er fra boringen ca. 60 m afstand til nærmeste beskyttede sten- og jorddige
- Boringen ligger uden for alle bygge- og beskyttelseslinjer

Det vurderes, bl.a. pga. af indvindingens lille størrelse og geologiske / hydrologiske forhold, at indvindingen vil have en meget begrænset påvirkning af overfladevand og beskyttet natur. Indvindingen af grundvand har dog foregået i mange år på stedet, og Kolding Kommune vurderer, at natur og vandløb har indgået en ligevægt. Kolding Kommune vurderer, at miljøpåvirkningen er acceptabel og ikke væsentlige. Det vurderes at indvindingen ikke vil påvirke Natura 2000 og udpegede habitat områder.

Indvindingens placering i øvrigt

- Nærmeste registrerede forureningslokalitet (V1) ligger ca. 800 m sydvest for boringen
- Afstandskrav til nedsivningsanlæg, møddingsplads / gylletank, olie- og kemikalietanke og lignende forureningskilder overholdes

Besigtigelse af boringen

Kolding Kommune har den 7. juli 2025 besigtiget boringen, som består af et adaptersystem i en mindre brønd med tætte sider og dæksel. Topdæksel over fore-rør sad dog løst og kan give direkte adgang til grundvandet. Dette dæksel skal fastgøres og være tætsiddende.

Forbedringen er aftalt med ansøgeren, som efterfølgende har oplyst kommunen om, at have bestilt fagmand til opgaven. Nedenfor kan ses et par billeder fra tilsynet.



Figur 3 – placering af boring



Figur 4 – boringen

KOMMUNES SAMLEDE VURDERING

Kolding Kommune vurderer, at vandindvindingen samlet set ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet og omgivelserne.

Det vurderes, at grundvandsressourcen i området indtil videre er tilstrækkelig og at indvindingen ikke vil påvirke ressourcen negativt. Ligeledes vil grundvandsressourcen gendannes hvis indvindingen ophører.

Vilkårene er stillet for at sikre, at indvindingen ikke påvirker omgivelserne i negativ retning.

HENVENDELSE VEDRØRENDE AFGØRELSEN

Henvendelse vedrørende afgørelsen bedes rettet til sagsbehandler eller til Kolding Kommune, afd.

Industri, jord og grundvand på e-mail vandforsyning@kolding.dk

Venlig hilsen



Dariush Hakimi

Miljøsagsbehandler - Miljømaster MSc

BILAG

1 – Klagevejledning vedr. vandindvinding og miljøvurdering (VVM)

2 – VVM-Screeningsskema

KOPI TIL:

Danmarks Naturfredningsforening lokal afd., e-mail kolding@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail post@sportsfiskerforbundet.dk

Forbrugerrådet, e-mail fbr@fbr.dk

BILAG 1 – KLAGEVEJLEDNING VEDR. VANDINDVINDINGSTILLADELSE OG MILJØVURDERING (VVM)

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på <http://naevneneshus.dk>

Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail mfkn@naevneneshus.dk eller på telefonnr. 7240 5600.

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest den **18. august 2025**.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes med modtagelsesdatoen.

BILAG 2 - VVM SCREENING

Ansøgningsskema til screeningsafgørelse efter Miljøvurderingsloven vedr. miljøvurdering af konkrete projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet).

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt, »Gul« kræver yderligere oplysning og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Boring bevares til vand til dyr for at skåne vandværket klima belastende.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Alexander Steen Christensen Gammel Ålbovej 22, 6092 - 40191074
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Alexander Steen Christensen Gammel Ålbovej 22, 6092 - 40191074
Projektets adresse, <u>matr. nr.</u> og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Alexander Steen Christensen Gammel Ålbovej 22, 6092 – 40191074 21a, Sdr Stenderup By
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Kolding kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives:

Forholdet til <u>VVM-reglerne</u>	Ja	Nej	N/A
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).			Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).			Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, <u>matr.-nr.</u> og ejerlav	<u>Vand boring</u> N/A		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	<u>Vand boring</u> N/A		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i <u>ha</u> eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	<u>Vand boring</u> N/A		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/ <u>8.8</u> – mm/ <u>8.8</u>	<u>Vand boring</u> N/A		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	350 m ³ pr år ca.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen ulønning , <u>drikke vand</u> til dyr.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	X		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?		X	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? i driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? i driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? i driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Ja	X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Ja	X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Ja	X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Ja	X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	Ja	X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Ja	X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	Ja	X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	Ja	X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	Ja	X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Ja	X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	Ja	X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Ja	X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Ja	X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	Ja	X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 25-6-2025 Bygherre/ansøger: Alexander Steen Christensen -