

BlueKolding A/S
Att.: Inger Wiuff
Kolding Åpark 3
6000 Kolding

31. oktober 2025 - Sagsnr. 22/30977

§ 25-tilladelse til ny supplerende spildevandsledning til udledning af rensset spildevand til Lillebælt

BlueKolding (herefter bygherren) har søgt Kolding Kommunes miljøvurderingsteam (herefter Kolding Kommune) om etablering af en ny supplerende spildevandsledning til udledning af rensset spildevand til Lillebælt, jf. afsnit 'Beskrivelse af projektet'.

Projektet vurderes at omfatte følgende anlægstyper på miljøvurderingslovens bilag 2:

- Punkt 11 c): Rensningsanlæg (projekter som ikke er omfattet af bilag 1)

En gennemført screening viste, at projektet sandsynligvis kunne have væsentlige negative indvirkninger på miljøet, hvorfor projektet er blevet miljøkonsekvensvurderet.

Beslutningen om at meddele endelig tilladelse til projektet blev truffet af Byrådet d. 28. oktober 2025.

Afgørelse med begrundelse

Kolding Kommune meddeler hermed tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 til etablering og drift af en supplerende spildevandsledning til udledning af rensset spildevand til Lillebælt som beskrevet og vurderet i miljøkonsekvensrapporten. Spildevandsledningen er planlagt på matriklerne 7b og 145e, Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup.

Afgørelsen er truffet på baggrund af bygherres ansøgning og fremlagte miljøkonsekvensrapport samt på baggrund af indkomne høringssvar for offentligheden og berørte myndigheder.

Tilladelsen meddeles efter § 25 i lov om miljøvurdering¹.

Tilladelsen gives velvidende, at projektet vil kunne påvirke lokalt og medføre miljømæssige påvirkninger af omgivelserne. Påvirkningerne fra projektet vurderes at være midlertidige og udelukkende i anlægsfasen.

På baggrund af miljøvurderingen er det Byrådets samlede vurdering, at spildevandsledningen kan etableres.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3/1 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

I vurderingen har det været afgørende, at:

- etablering af projektet ikke vil have en væsentlig skadelig indvirkning på Natura 2000-områder
- etablering af projektet ikke vil have en væsentligt skadelig indvirkning på bilag IV-arter og deres yngle-/rasteområder
- etablering af projektet vil udelukkende påvirke den marine flora og fauna kortvarigt og meget lokalt i anlægsfasen.

Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen omfatter etablering og drift af en supplerende spildevandsledning til udledning af rensset spildevand til Lillebælt i Kolding Kommune, jf. miljøkonsekvensvurdering herfor.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at projektet i al væsentlighed etableres inden for de fysiske og miljømæssige rammer, som er angivet i miljøkonsekvensrapporten.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

A. Detailprojekterings-fasen

1. De tre udpegede flagermusegnede træer skal være afmærket inden anlægsarbejdets påbegyndelse. Det skal sikres, at denne afmærkning er til stede under hele anlægsperioden.

B. Anlægsfasen

Miljøparameter Biodiversitet

2. Evt. beskæring eller fældning af træer med huller eller hulheder skal ske i september eller oktober måned. Der skal inden være foretaget en undersøgelse af de pågældende træer for flagermus. Flagermusegnede træer kan dog fældes uden for de angivne perioder, såfremt det konstateres, at de pågældende træer ikke anvendes af flagermus.
3. Hvis træerne bruges af flagermus, skal de udsluses inden træerne fældes. Udslusning skal ske efter konsultation med en af Naturstyrelsens vildtkonsulenter.
4. Ryddede træer og buske skal fjernes fra området.
5. Rydning af buske og træer skal minimeres, så åbningerne i skovbrynet gøres så smalle som muligt.
6. Ved oplægning af jord ved habitatnatur skal der anvendes køreplader.
7. Pladser til oplag af materialer skal placeres på de eksisterende grusveje og vendepladser eller på arealer uden fredskov.
8. Pladser til oplag af materialer skal være ryddet efter endt anvendelse.
9. Det lænsede overfladevand må ikke ledes ud på eller til beskyttet natur medmindre det kan dokumenteres, at det vil være naturforbedrende.

C. Driftsfasen

Miljøparameter Biodiversitet

10. Evt. beskæring eller fældning af træer med huller eller hulheder skal ske i september eller oktober måned. Der skal inden være foretaget en undersøgelse af de pågældende træer for flagermus. Flagermusegnede træer kan dog fældes uden for de angivne perioder, såfremt det konstateres, at de pågældende træer ikke anvendes af flagermus.
11. Hvis træerne bruges af flagermus, skal de udluses inden træerne fældes. Udslusning skal ske efter konsultation med en af Naturstyrelsens vildtkonsulenter.

Miljøparameter Spildevand

12. Der skal foretages fysisk inspektion af spildevandsledningen hvert andet år.

Vilkårene har til formål at sikre gennemførelsen af foranstaltninger, der kan afhjælpe projektets virkninger på miljøet, herunder at:

- tilgodese de landskabelige og kulturhistoriske interesser, der knytter sig til området
- beskytte § 3-natur og habitatnaturtyper mod påvirkning
- varetage hensynet til bilag IV-arter

Overvågning

Det er vurderet, at det er nødvendigt at afmærke de udpegede flagermusegnede træer før og under etableringen af den supplerende spildevandsledning.

Desuden inddrager bygherre Museum Sønderjylland i anlægsarbejdet. Hvis der findes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg under anlægsarbejdet, indstilles dette og Museum Sønderjylland adviseres.

Afværgende foranstaltninger

Det er vurderet, at projektet ikke medfører væsentlige negative indvirkninger på miljøet. Der er derfor ikke foreslået afværgende foranstaltninger, der skal stilles som vilkår i nærværende tilladelse.

Miljøkonsekvensvurderingen foranledigede implementeringen af tiltag, der sikrer, at der ikke sker nødoverløb i skoven fremadrettet. På det eksisterende bygværk boltes dækslet fast, og der vil blive installeret en niveaumåler i bygværket, som ved registrering af forhøjet vandstand vil give alarm og samtidig automatisk reducere udledningen fra renseanlægget.

Beskrivelse af projektet


Det ansøgte projekt omfatter etablering og drift af en supplerende spildevandsledning til udledning af rensset spildevand til Lillebælt jf. figur 1.

I dag sker der hyppige aflastninger med rensset spildevand til skoven ved turbinebygningen jf. figur 2. Formålet med det konkrete projekt er at forhindre dette via etablering af en ny spildevandsledning, der skal forløbe parallelt med den eksisterende ledning jf. figur 3.

Den nye udløbsledning etableres med start i det eksisterende nedre udluftningsbygværk, nedgraves gennem skoven og på tværs af stranden og nedgraves i havbunden. Den samlede længde på den nye udløbsledning bliver 140 m, hvor de 70 m forløber gennem skov/på tværs af stranden og de sidste 70 m er til havs. Afstanden imellem den nye og den eksisterende ledning bliver 1-2 m på land og ca. 10 m på havstrækningen.

Dette vil øge sikkerheden mod nødoverløb i skoven. Der vil fortsat fremadrettet være et udluftningsbygværk, og dermed kan der ved meget kraftig belastning af systemet stadig ske overløb derfra, men det vil være meget sjældent.


For en mere udførlig projektbeskrivelse henvises til miljøkonsekvensrapporten.



Figur 1. Kort over placeringen af projektområdet



Figur 2. Kort over eksisterende forhold



Figur 3. Kort over placeringen af den supplerede spildevandsledning

Sagsfremstilling

BlueKolding (bygherre) har over for By- og Fællesforvaltningen d. 9. juli 2025 fremlagt en miljøkonsekvensrapport for indvirkningerne på miljøet for etablering og drift af en supplerende spildevandsledning til udledning af rensed spildevand i Lillebælt.

Formålet med projektet er at forhindre overløb af spildevand ved turbinebygningen i Sdr. Stenderup Midtskov.

Rapporten viser, at projektet kan gennemføres uden at påvirke det omkringliggende miljø væsentligt negativt. Dette er undgået ved løbende at justere projektet og implementere nogle tiltag, der forhindrer nød-overløb i skoven.

Baggrund

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning fra BlueKolding om etablering af en supplerende spildevandsledning ved turbindebygningen i Sdr. Stenderup Midtskov den 20. oktober 2022.

En gennemført screening viste, at det ikke kunne afvises, at projektet kunne have væsentlige negative indvirkninger på miljøet.

Inden miljøvurderingen foretages en afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens og miljøvurderingens indhold, og i den forbindelse med denne foretages en høring af berørte myndigheder og offentligheden.

På baggrund af ansøgningen blev der derfor gennemført en høring af såvel offentligheden, som berørte myndigheder og direkte berørte parter i perioden fra d. 15. maj til 12. juni 2023. Høringen skulle sikre, at alle relevante forhold, som skal tages i betragtning under miljøvurderingen, er belyst.

Der er modtaget syv høringssvar fra berørte myndigheder, og de indkomne høringssvar har givet anledning til en præcisering af hvilke parametre og vurderinger, der skal foretages i miljøkonsekvensrapporten.

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde vurderinger af projektets sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder følgende miljøparametre:

1. Den biologiske mangfoldighed herunder flora og fauna med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet i henhold til habitatdirektivet
2. Vand
3. Landskab og kulturarv
4. Katastroferisici og ulykker
5. Samspillet mellem parametrene i nr. 1-4.

Kolding Kommune modtog d. 9. juli 2025 den endelige version af miljøkonsekvensrapporten, som har dannet baggrund for nærværende § 25-tilladelse.

Over en periode på otte uger fra den 16. juli til 10. september 2025 gennemførtes en høring af miljøkonsekvensrapporten for projektet og af udkastet til tilladelse til projektet. Der indkom 13 høringssvar i høringsperioden. De samlede høringssvar med miljøvurderingsmyndighedens bemærkninger fremgår af bilag 1 til denne afgørelse.

De modtagne høringssvar vedrørte natur og fredskov, ønsket om forbedret rensning af spildevandet, spildevandsudledningens indvirkning på Lillebælt og vandområdets tilstand samt indvirkningen på fiskeriet herunder sneglespor.

Høringssvarene har givet anledning til udarbejdelse af et notat med bygherres supplerende vurderinger, som fremgår af bilag 2. Derudover går bygherre i dialog med en erhvervsfisker omkring projektets påvirkning på sneglespor og om der skal gøres yderligere tiltag for at sikre muligheden for erhvervsfiskeri.

Høringssvarene har desuden givet anledning til tilføjelser af yderligere vilkår omhandlende hvordan rydningen af træer og buske skal foregå, håndteringen af overfladevand, hvor oplagspladserne til materialer skal placeres, og at der ved oplæg af jord ved habitatnatur skal anvendes køreplader.

Andre tilladelser mv.

Der er med denne § 25-tilladelse ikke taget stilling til andre nødvendige tilladelser efter anden lovgivning eller til bygherrens adkomst til de nødvendige arealer. Tilladelsen kan således først udnyttes i takt med, at bygherren har adkomst til arealerne og har indhentet andre nødvendige tilladelser.

Tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for projektets realisering – herunder eksempelvis dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, tilladelse efter vandløbsloven mv.

Bygge- og anlægsarbejdet skal ske i overensstemmelse med Kolding Kommunes forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter.

I øvrigt

Der kan klages over denne tilladelse, jf. vedlagte klagevejledning. Klagefristen vil være fire uger efter, at afgørelsen er offentliggjort. Den endelige afgørelse offentliggøres dags dato på www.kolding.dk/ha og vil blive annonceret i Kolding Ugeavis i den førstkomende uge.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for tre år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. lovens § 39.

—

Venlig hilsen



Lise Arp
Biolog

Bilag

Bilag 1: Oversigt over samlede høringssvar med miljøvurderingsmyndighedens bemærkninger

Bilag 2: Bygherres supplerende vurderinger til indkomne høringssvar

Klagevejledning vedr. afgørelser om miljøvurdering af planer og projekter

Hvad er lovgrundlaget? Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og projekter og af konkrete projekter (VVM).

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål.

Hvem kan klage? Ansøger, ejer, miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? På <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenavnet/vejledning/> kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl. 9-15.

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, og det vil sige senest fredag d. 28. november 2025.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.